上北49

B26113201-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年8月17日

依頼者名		置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び採取場所等		置戸地区 浄水			
分析受付日		令和8年8月4日			
採取時刻	8:40	水温(℃)	12.2	残留塩素濃度 (mg/L)	0.28

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
水道法20条登録水質検査機関　登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
水質検査部門管理者　久保下 誠

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	－
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	10	0.05
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.05	0.005
22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6	0.06
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.02	0.002
24	クロロホルム	(mg/L)	0.001未満	0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.03	0.002
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.1	0.001
27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.004未満	0.1	0.004
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.03	0.002
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.03	0.001
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.09	0.001
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005未満	0.08	0.005
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.3	0.005
39	塩化物イオン	(mg/L)	1.6	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	22	300	3.3
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3未満	3	0.3
48	pH値		7.4(24℃)	5.8～8.6	－
49	味		異常なし	異常でないこと	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	(度)	0.5未満	5	0.5
52	濁度	(度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上北49

B26113301-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和８年８月17日

依頼者名		置戸町長　深川　正美　様			
分析試料名及び採取場所等		勝山地区 浄水			
分析受付日		令和8年8月4日			
採取時刻	9:35	水温(℃)	15.4	残留塩素濃度 (mg/L)	0.18

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
水道法20条登録水質検査機関　登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
水質検査部門管理者　久保下 誠

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	－
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	10	0.05
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.05	0.005
22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6	0.06
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.02	0.002
24	クロロホルム	(mg/L)	0.001	0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.03	0.002
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.1	0.001
27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.004未満	0.1	0.004
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.03	0.002
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.03	0.001
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.09	0.001
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005未満	0.08	0.005
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.3	0.005
39	塩化物イオン	(mg/L)	1.6	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	24	300	3.3
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3未満	3	0.3
48	pH値		7.4(24℃)	5.8～8.6	－
49	味		異常なし	異常でないこと	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	(度)	0.5未満	5	0.5
52	濁度	(度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上北49

B26113401-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年8月17日

依頼者名		置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び採取場所等		秋田地区 浄水			
分析受付日		令和8年8月4日			
採取時刻	10:10	水温(℃)	14.8	残留塩素濃度 (mg/L)	0.15

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
水道法20条登録水質検査機関　登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
水質検査部門管理者　久保下 誠

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	－
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.52	10	0.05
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.05	0.005
22	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6	0.06
23	クロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.02	0.002
24	クロロホルム	(mg/L)	0.004	0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.002未満	0.03	0.002
26	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.001未満	0.1	0.001
27	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
28	総トリハロメタン	(mg/L)	0.006	0.1	0.004
29	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.002	0.03	0.002
30	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.001	0.03	0.001
31	ブロモホルム	(mg/L)	0.001未満	0.09	0.001
32	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.005未満	0.08	0.005
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.009	0.3	0.005
39	塩化物イオン	(mg/L)	11	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	18	300	3.3
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	3	0.3
48	pH値		7.2(24℃)	5.8～8.6	－
49	味		異常なし	異常でないこと	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	(度)	0.5未満	5	0.5
52	濁度	(度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上北49　　B26113501-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年8月17日

依頼者名		置戸町長　深川　正美　様			
分析試料名及び採取場所等		置戸地区 原水			
分析受付日		令和8年8月4日			
採取時刻	10:35	水温(℃)	8.4	残留塩素濃度(mg/L)	－

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分析項目		分析結果	定量下限値
大腸菌	(MPN/100mL)	17	0
嫌気性芽胞菌	(CFU/100mL)	0	0

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	大腸菌　：平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌：平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考

上北49　　B26113601-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年8月17日

依頼者名		置戸町長　深川　正美　様			
分析試料名及び採取場所等		秋田地区 原水			
分析受付日		令和8年8月4日			
採取時刻	10:55	水温(℃)	15.0	残留塩素濃度 (mg/L)	－

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分析項目		分析結果	定量下限値
大腸菌	(MPN/100mL)	70	0
嫌気性芽胞菌	(CFU/100mL)	0	0

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	大腸菌　：平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌：平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考