上北49　　B26164601-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年10月13日

依頼者名		置戸町長　深川　正美　様			
分析試料名及び採取場所等		置戸地区 浄水			
分析受付日		令和8年10月6日			
採取時刻	8:40	水温(℃)	12.8	残留塩素濃度 (mg/L)	0.25

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
水道法20条登録水質検査機関　登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
水質検査部門管理者　久保下 誠

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	10	0.05
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.011	0.3	0.005
39	塩化物イオン	(mg/L)	1.6	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	22	300	3.3
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3未満	3	0.3
48	pH値		7.6(23℃)	5.8～8.6	－
49	味		異常なし	異常でないこと	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	(度)	0.5未満	5	0.5
52	濁度	(度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上北49

B26164701-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年10月13日

依頼者名		置戸町長　深川　正美　様			
分析試料名及び採取場所等		勝山地区 浄水			
分析受付日		令和8年10月6日			
採取時刻	9:35	水温(℃)	14.9	残留塩素濃度 (mg/L)	0.23

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
水道法20条登録水質検査機関　登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
水質検査部門管理者　久保下 誠

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	10	0.05
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.3	0.005
39	塩化物イオン	(mg/L)	1.7	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	23	300	3.3
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3未満	3	0.3
48	pH値		7.7(23℃)	5.8～8.6	－
49	味		異常なし	異常でないこと	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	(度)	0.5未満	5	0.5
52	濁度	(度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上北49　　B26164801-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年10月13日

依頼者名		置戸町長　深川　正美　様			
分析試料名及び採取場所等		秋田地区 浄水			
分析受付日		令和8年10月6日			
採取時刻	11:00	水温（℃）	16.5	残留塩素濃度（mg/L）	0.20

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
水道法20条登録水質検査機関　登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
水質検査部門管理者　久保下 誠

北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	（個/mL）	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.27	10	0.05
35	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.008	0.3	0.005
39	塩化物イオン	（mg/L）	9.3	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	（mg/L）	23	300	3.3
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	（mg/L）	0.8	3	0.3
48	pH値		7.3（23℃）	5.8～8.6	－
49	味		異常なし	異常でないこと	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	（度）	0.5未満	5	0.5
52	濁度	（度）	0.2未満	2	0.2

試料採取者	依頼者	採水者氏名	－
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上北49

B26164901-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年10月13日

依頼者名		置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び採取場所等		置戸地区 原水			
分析受付日		令和8年10月6日			
採取時刻	10:30	水温(℃)	7.9	残留塩素濃度(mg/L)	-

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分析項目		分析結果	定量下限値
大腸菌	(MPN/100mL)	2	0
嫌気性芽胞菌	(CFU/100mL)	0	0

試料採取者	依頼者	採水者氏名	-
分析方法	大腸菌　：平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌：平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考

上北49

B26165001-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年10月13日

依頼者名		置戸町長 深川 正美 様			
分析試料名及び採取場所等		秋田地区 原水			
分析受付日		令和8年10月6日			
採取時刻	11:20	水温(℃)	13.6	残留塩素濃度 (mg/L)	-

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754
北網支店 〒099-1583 北見市北上25番地91
TEL（0157）38-2888

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分析項目		分析結果	定量下限値
大腸菌	(MPN/100mL)	17	0
嫌気性芽胞菌	(CFU/100mL)	0	0

試料採取者	依頼者	採水者氏名	-
分析方法	大腸菌　：平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌：平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考