

水源の名称：常呂川水系 緑川支流三の沢川（浄水）

採水年月日：令和6年10月1日（火）

採水場所：境野公民館

|    | 項目                                     | 測定値       | 基準値         |
|----|----------------------------------------|-----------|-------------|
|    | 水温                                     | 13.6 ℃    |             |
|    | 残留塩素                                   | 0.20 mg/L | 0.1 mg/L以上  |
| 1  | 一般細菌                                   | 0 個/mL    | 100 個/mL以下  |
| 2  | 大腸菌                                    | 検出せず      | 検出されないこと    |
| 3  | カルシウム及びその化合物                           | － mg/L    | 0.003 mg/L  |
| 4  | 水銀及びその化合物                              | － mg/L    | 0.0005 mg/L |
| 5  | セレン及びその化合物                             | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 6  | 鉛及びその化合物                               | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 7  | ヒ素及びその化合物                              | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 8  | 六価クロム化合物                               | － mg/L    | 0.05 mg/L   |
| 9  | 亜硝酸態窒素                                 | － mg/L    | 0.04 mg/L   |
| 10 | シアニ化物イオン及び塩化シアニ                        | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.14 mg/L | 10 mg/L     |
| 12 | フッ素及びその化合物                             | － mg/L    | 0.8 mg/L    |
| 13 | ホウ素及びその化合物                             | － mg/L    | 1.0 mg/L    |
| 14 | 四塩化炭素                                  | － mg/L    | 0.002 mg/L  |
| 15 | 1,4-ジオキサン                              | － mg/L    | 0.05 mg/L   |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | － mg/L    | 0.04 mg/L   |
| 17 | ジクロロメタン                                | － mg/L    | 0.02 mg/L   |
| 18 | テトラクロロエチレン                             | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 19 | トリクロロエチレン                              | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 20 | ベンゼン                                   | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 21 | 塩素酸                                    | － mg/L    | 0.6 mg/L    |
| 22 | クロロ酢酸                                  | － mg/L    | 0.02 mg/L   |
| 23 | クロロホルム                                 | － mg/L    | 0.06 mg/L   |
| 24 | ジクロロ酢酸                                 | － mg/L    | 0.04 mg/L   |
| 25 | ジブromクロロメタン                            | － mg/L    | 0.1 mg/L    |
| 26 | 臭素酸                                    | － mg/L    | 0.01 mg/L   |
| 27 | 総トリハロメタン                               | － mg/L    | 0.1 mg/L    |
| 28 | トリクロロ酢酸                                | － mg/L    | 0.2 mg/L    |
| 29 | ブromジクロロメタン                            | － mg/L    | 0.03 mg/L   |
| 30 | ブromホルム                                | － mg/L    | 0.09 mg/L   |
| 31 | ホルムアルデヒド                               | － mg/L    | 0.08 mg/L   |

|    |               |              |              |
|----|---------------|--------------|--------------|
| 32 | 亜鉛及びその化合物     | － mg/L       | 1.0 mg/L     |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | － mg/L       | 0.2 mg/L     |
| 34 | 鉄及びその化合物      | 0.005未満 mg/L | 0.3 mg/L     |
| 35 | 銅及びその化合物      | － mg/L       | 1.0 mg/L     |
| 36 | ナトリウム及びその化合物  | － mg/L       | 200 mg/L     |
| 37 | マンガン及びその化合物   | － mg/L       | 0.05 mg/L    |
| 38 | 塩化物イオン        | 1.7 mg/L     | 200 mg/L     |
| 39 | 硬度（Ca, Mg等）   | 22.0 mg/L    | 300 mg/L     |
| 40 | 蒸発残留物         | － mg/L       | 500 mg/L     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤     | － mg/L       | 0.2 mg/L     |
| 42 | ジエオキシ         | － mg/L       | 0.00001 mg/L |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | － mg/L       | 0.00001 mg/L |
| 44 | 非イオン界面活性剤     | － mg/L       | 0.02 mg/L    |
| 45 | フェノール類        | － mg/L       | 0.005 mg/L   |
| 46 | 有機物（TOC）      | 0.3未満 mg/L   | 3 mg/L       |
| 47 | pH値           | 7.6          | 5.8以上8.6以下   |
| 48 | 味             | 異常無          | 異常でないこと      |
| 49 | 臭気            | 異常無          | 異常でないこと      |
| 50 | 色度            | 0.5 度未満      | 5 度以下        |
| 51 | 濁度            | 0.2 度未満      | 2 度以下        |