

水源の名称：常呂川水系 訓子府川支流 訓子府支流川（浄水）

採水年月日：令和7年1月7日（火）

採水場所：秋田住民センター

|    | 項目                                     | 測定値               | 基準値          |
|----|----------------------------------------|-------------------|--------------|
|    | 水温                                     | 5.9 ℃             |              |
|    | 残留塩素                                   | 0.15 mg/L         | 0.1 mg/L以上   |
| 1  | 一般細菌                                   | 0 個/mL            | 100 個/mL以下   |
| 2  | 大腸菌                                    | 検出せず <sup>※</sup> | 検出されないこと     |
| 3  | カドミウム及びその化合物                           | － mg/L            | 0.003 mg/L   |
| 4  | 水銀及びその化合物                              | － mg/L            | 0.0005 mg/L  |
| 5  | セレン及びその化合物                             | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 6  | 鉛及びその化合物                               | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 7  | ヒ素及びその化合物                              | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 8  | 六価クロム化合物                               | － mg/L            | 0.05 mg/L    |
| 9  | 亜硝酸態窒素                                 | － mg/L            | 0.04 mg/L    |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                        | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 0.59 mg/L         | 10 mg/L      |
| 12 | フッ素及びその化合物                             | － mg/L            | 0.8 mg/L     |
| 13 | 硼素及びその化合物                              | － mg/L            | 1 mg/L       |
| 14 | 四塩化炭素                                  | － mg/L            | 0.002 mg/L   |
| 15 | 1,4-ジクロロベンゼン                           | － mg/L            | 0.05 mg/L    |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | － mg/L            | 0.04 mg/L    |
| 17 | ジクロロメタン                                | － mg/L            | 0.02 mg/L    |
| 18 | テトラクロロエチレン                             | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 19 | トリクロロエチレン                              | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 20 | ベンゼン                                   | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 21 | 塩素酸                                    | － mg/L            | 0.6 mg/L     |
| 22 | クロロ酢酸                                  | － mg/L            | 0.02 mg/L    |
| 23 | クロロホルム                                 | － mg/L            | 0.06 mg/L    |
| 24 | ジクロロ酢酸                                 | － mg/L            | 0.04 mg/L    |
| 25 | ジブロモクロロメタン                             | － mg/L            | 0.1 mg/L     |
| 26 | 臭素酸                                    | － mg/L            | 0.01 mg/L    |
| 27 | 総トリハロメタン                               | － mg/L            | 0.1 mg/L     |
| 28 | トリクロロ酢酸                                | － mg/L            | 0.2 mg/L     |
| 29 | ブロモジクロロメタン                             | － mg/L            | 0.03 mg/L    |
| 30 | ブロモホルム                                 | － mg/L            | 0.09 mg/L    |
| 31 | ホルムアルデヒド <sup>※</sup>                  | － mg/L            | 0.08 mg/L    |
| 32 | 亜鉛及びその化合物                              | － mg/L            | 1 mg/L       |
| 33 | アルミニウム及びその化合物                          | － mg/L            | 0.2 mg/L     |
| 34 | 鉄及びその化合物                               | 0.011 mg/L        | 0.3 mg/L     |
| 35 | 銅及びその化合物                               | － mg/L            | 1 mg/L       |
| 36 | ナトリウム及びその化合物                           | － mg/L            | 200 mg/L     |
| 37 | マンガン及びその化合物                            | － mg/L            | 0.05 mg/L    |
| 38 | 塩化物イオン                                 | 8.3 mg/L          | 200 mg/L     |
| 39 | 硬度（Ca, Mg等）                            | 18.0 mg/L         | 300 mg/L     |
| 40 | 蒸発残留物                                  | － mg/L            | 500 mg/L     |
| 41 | 陰イオン界面活性剤                              | － mg/L            | 0.2 mg/L     |
| 42 | ジエオキシ                                  | － mg/L            | 0.00001 mg/L |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール                          | － mg/L            | 0.00001 mg/L |
| 44 | 非イオン界面活性剤                              | － mg/L            | 0.02 mg/L    |
| 45 | フェノール類                                 | － mg/L            | 0.005 mg/L   |
| 46 | 有機物（TOC）                               | 0.6 mg/L          | 3 mg/L       |
| 47 | pH値                                    | 7.1               | 5.8以上8.6以下   |
| 48 | 味                                      | 異常無               | 異常でないこと      |
| 49 | 臭気                                     | 異常無               | 異常でないこと      |
| 50 | 色度                                     | 0.5 度未満           | 5 度以下        |
| 51 | 濁度                                     | 0.2 度未満           | 2 度以下        |